

令和元年度 西秋川衛生組合熱回収施設に係る放射能測定結果

単位: Bq/m<sup>3</sup>

測定月		5月		8月		11月		2月		備考
試料採取日	1号系	R1.5.14								(注) 表中の「不検出」とは、検出下限値(2Bq/m <sup>3</sup> )未満を示す。
	2号系	R1.5.15								
測定結果を得られた日	1号系及び2号系		R1.7.22							
排ガス		ろ紙部	ドレン部	ろ紙部	ドレン部	ろ紙部	ドレン部	ろ紙部	ドレン部	
セシウム(Cs)134	1号系	不検出	不検出							
セシウム(Cs)137		不検出	不検出							
合計		不検出	不検出							
セシウム(Cs)134	2号系	不検出	不検出							
セシウム(Cs)137		不検出	不検出							
合計		不検出	不検出							

2 焼却施設飛灰分析測定結果

単位: Bq/kg

測定月		5月		8月		11月		2月		備考
試料採取日		R1.5.1								ばいじん(飛灰)は、重金属固定剤で、処理後のものを測定。
測定結果を得られた日		R1.7.22								
ばいじん(飛灰)		1号系及び2号系混合								
セシウム(Cs)134		12								
セシウム(Cs)137		131								
合計		143								

3 溶融固化物(スラグ)分析測定結果

単位: Bq/kg

測定月		5月		8月		11月		2月		備考
試料採取日		R1.14								
測定結果を得られた日		R1.7.22								
溶融固化物(スラグ)		1号系及び2号系混合								
セシウム(Cs)134		不検出								
セシウム(Cs)137		15								
合計		15								

\*小数点第1位以下四捨五入

令和元年度 西秋川衛生組合第2御前石最終処分場に係る放射能測定結果

単位: Bq/L

測定月		5月	8月	11月	2月	備考
試料採取日		R1.5.10				(注) 表中の「不検出」とは、検出下限値(2Bq/L)未満を示す。
測定結果を得られた日		R1.6.4				
御前石排水処理施設 排水管	放流水	セシウム(Cs)134	不検出			
		セシウム(Cs)137	不検出			
		合計	不検出			
第2御前石上流観測井	地下水(上流)	セシウム(Cs)134	不検出			
		セシウム(Cs)137	不検出			
		合計	不検出			
第2御前石下流観測井 A	地下水(下流A)	セシウム(Cs)134	不検出			
		セシウム(Cs)137	不検出			
		合計	不検出			
第2御前石下流観測井 B	地下水(下流B)	セシウム(Cs)134	不検出			
		セシウム(Cs)137	不検出			
		合計	不検出			