（上流）

施設名	西秋川衛生組合第1御前石最終処分場
施設住所	あきる野市網代483

周縁地下水の水質検査結果

令和 2 年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取した場所（上流）			第1御前石最終処分場上流部観測井											
試料採取した年月日（ダイオキシン類1回／年）						7月10日						1月8日		
水質検査結果が得られた年月日（ダイオキシン類1回／年）						8月31日						2月15日		
試料採取した年月日（※の物質1回／月）			4月10日	5月8日	6月5日	7月10日	8月7日	9月4日	10月9日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日
水質検査結果が得られた年月日（※の物質1回／月）			4月28日	5月28日	6月26日	7月29日	8月28日	9月28日	10月29日	11月19日	12月18日	1月29日	2月19日	3月16日
試料採取した年月日（●の物質2回／年）						7月10日						1月8日		
水質検査結果が得られた年月日（●の物質2回／年）						7月29日						1月29日		
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値											
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下				0.0027						0.17		
その他	2 ※電気伝導率	mS/m	−	48.4	44.9	45.3	43.2	48.2	48.3	36.4	39.9	36.5	50.1	47.7	45.5
その他	2 ※塩化物イオン	mg/L	−	8.8	8.6	8.5	8.1	6.2	7.5	6.4	6.1	5.3	7.6	8.6	8.5
有害物質	1 ●アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				<0.0005						<0.0005		
有害物質	2 ●総水銀	mg/L	0.0005以下				<0.0005						<0.0005		
有害物質	3 ●カドミウム	mg/L	0.01以下				<0.0003						<0.0003		
有害物質	4 ●鉛	mg/L	0.01以下				<0.005						<0.005		
有害物質	5 ●六価クロム	mg/L	0.05以下				<0.005						<0.005		
有害物質	6 ●ひ素	mg/L	0.01以下				<0.001						<0.001		
有害物質	7 ●シアン	mg/L	検出されないこと				<0.01						<0.01		
有害物質	8 ●ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				<0.0005						<0.0005		
有害物質	9 ●トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下				<0.001						<0.001		
有害物質	10 ●テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001						<0.001		
有害物質	11 ●ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002						<0.002		
有害物質	12 ●四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002						<0.0002		
有害物質	13 ●1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下				<0.0004						<0.0004		
有害物質	14 ●1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下				<0.01						<0.01		
有害物質	15 ●シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.004						<0.004		
有害物質	16 ●1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下				<0.1						<0.1		
有害物質	17 ●1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下				<0.0006						<0.0006		
有害物質	18 ●1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下				<0.0002						<0.0002		
有害物質	19 ●チウラム	mg/L	0.006以下				<0.0006						<0.0006		
有害物質	20 ●シマジン	mg/L	0.003以下				<0.0003						<0.0003		
有害物質	21 ●チオベンカルブ	mg/L	0.002以下				<0.002						<0.002		
有害物質	22 ●ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001						<0.001		
有害物質	23 ●セレン	mg/L	0.01以下				<0.001						<0.001		
生活環境（参考）	1 ※水温	℃		14.1	26.7	16.0	16.1	16.0	25.2	14.0	14.1	13.2	11.0	12.8	14.0
生活環境（参考）	2 ※pH	−		7.8	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.7	7.8	7.5
生活環境（参考）															
生活環境（参考）															
生活環境（参考）															
生活環境（参考）															