（下流）

施設名	西秋川衛生組合第1御前石最終処分場
施設住所	あきる野市網代483

周縁地下水の水質検査結果

令和 6 年度			維持管理上の基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取した場所（下流）				第1御前石最終処分場下流部観測井											
試料採取した年月日（ダイオキシン類1回／年）															
水質検査結果が得られた年月日（ダイオキシン類1回／年）															
試料採取した年月日（※の物質1回／月）				4月9日	5月9日										
水質検査結果が得られた年月日（※の物質1回／月）				4月30日	5月16日										
試料採取した年月日（●の物質2回／年）															
水質検査結果が得られた年月日（●の物質2回／年）															
周縁地下水 水質検査結果		単位													
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下												
	2 ※電気伝導率	mS/m	－	16.8	16.7										
	※塩化物イオン	mg/L	－	24.1	23.4										
有害物質	1 ●アルキル水銀	mg/L	検出されないこと												
	2 ●総水銀	mg/L	0.0005以下												
	3 ●カドミウム	mg/L	0.003以下												
	4 ●鉛	mg/L	0.01以下												
	5 ●六価クロム	mg/L	0.05以下												
	6 ●ひ素	mg/L	0.01以下												
	7 ●シアン	mg/L	検出されないこと												
	8 ●ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと												
	9 ●トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
	10 ●テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
	11 ●ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												
	12 ●四塩化炭素	mg/L	0.002以下												
	13 ●1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下												
	14 ●1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下												
	15 ●シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												
	16 ●1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下												
	17 ●1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下												
	18 ●1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下												
	19 ●チウラム	mg/L	0.006以下												
	20 ●シマジン	mg/L	0.003以下												
	21 ●チオベンカルブ	mg/L	0.02以下												
	22 ●ベンゼン	mg/L	0.01以下												
	23 ●セレン	mg/L	0.01以下												
生活環境（参考）	1 ※水温	℃		15.5	15.1										
	2 ※pH	－		5.6	5.7										