（上流）

施設名	西秋川衛生組合第1御前石最終処分場
施設住所	あきる野市網代483

周縁地下水の水質検査結果

平成 27 年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水　試料採取した場所（上流）			第1御前石最終処分場上流部観測井											
試料採取した年月日（ダイオキシン類1回／年）						7月3日						1月8日		
水質検査結果が得られた年月日（ダイオキシン類1回／年）						8月12日						2月10日		
試料採取した年月日（※の物質1回／月）			4月10日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月9日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月4日
水質検査結果が得られた年月日（※の物質1回／月）			4月30日	6月2日	6月25日	7月28日	9月1日	9月16日	10月20日	11月24日	12月21日	2月1日	2月19日	3月23日
試料採取した年月日（●の物質2回／年）						7月3日						1月8日		
水質検査結果が得られた年月日（●の物質2回／年）						7月28日						2月1日		
周縁地下水　水質検査結果		単位	維持管理上の基準値											
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下				0.00040					0.0033		
	2 ※電気伝導率	mS/m	－	43.3	45.6	47.5	48.1	47.2	48.0	36.0	47.6	43.5	44.9	45.3	45.2
	2 ※塩化物イオン	mg/L	－	12.5	12.6	12.7	12.4	12.0	11.7	9.1	11.8	11.2	11.6	11.7	11.6
有害物質	1 ●アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				<0.0005					<0.0005		
	2 ●総水銀	mg/L	0.0005以下				<0.0005					<0.0005		
	3 ●カドミウム	mg/L	0.01以下				<0.001					<0.001		
	4 ●鉛	mg/L	0.01以下				<0.005					<0.005		
	5 ●六価クロム	mg/L	0.05以下				<0.005					<0.005		
	6 ●ひ素	mg/L	0.01以下				<0.001					<0.001		
	7 ●シアン	mg/L	検出されないこと				<0.01					<0.01		
	8 ●ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				<0.0005					<0.0005		
	9 ●トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下				<0.001					<0.003		
	10 ●テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001					<0.001		
	11 ●ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002					<0.002		
	12 ●四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002					<0.0002		
	13 ●1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下				<0.0004					<0.0004		
	14 ●1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下				<0.01					<0.01		
	15 ●シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.004					<0.004		
	16 ●1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下				<0.1					<0.1		
	17 ●1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下				<0.0006					<0.0006		
	18 ●1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下				<0.0002					<0.0002		
	19 ●チウラム	mg/L	0.006以下				<0.0006					<0.0006		
	20 ●シマジン	mg/L	0.003以下				<0.0003					<0.0003		
	21 ●チオベンカルブ	mg/L	0.002以下				<0.002					<0.002		
	22 ●ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001					<0.001		
	23 ●セレン	mg/L	0.01以下				<0.001					<0.001		
生活環境（参考）	1 ※水温	℃		24.2	23.6	23.7	15.2	24.3	24.8	21.8	23.3	22.6	20.5	22.5	23.5
	2 ※pH	－	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.5	7.6	7.5	7.9	7.6	7.7