（上流）

施設名	西秋川衛生組合第2御前石最終処分場	周縁地下水の水質検査結果
施設住所	あきる野市網代483	

平成 27 年度				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水　試料採取した場所（上流）				第2御前石最終処分場上流部観測井											
試料採取した年月日（ダイオキシン類1回／年）							7月3日						1月8日		
水質検査結果が得られた年月日（ダイオキシン類1回／年）							10月6日						4月12日		
試料採取した年月日（※の物質1回／月）				4月10日	5月8日	6月8日	7月3日	8月7日	9月4日	10月9日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月4日
水質検査結果が得られた年月日（※の物質1回／月）				5月13日	6月3日	6月29日	8月6日	9月1日	10月6日	11月9日	12月2日	12月25日	2月5日	3月17日	3月28日
試料採取した年月日（●の物質2回／年）							7月3日						1月8日		
水質検査結果が得られた年月日（●の物質2回／年）							8月6日						2月5日		
周縁地下水　水質検査結果		単位	維持管理上の基準値												
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下				0.019						0.020		
	2 ※電気伝導率	mS/m	－	33.9	33.1	32.5	33.5	34.8	39.7	33.8	31.9	33.8	31.2	34.4	35.5
	2 ※塩化物イオン	mg/L	－	7.1	5.7	4.2	5.7	11.0	2.8	2.8	7.1	8.5	2.8	7.0	5.7
有害物質	1 ●アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				<0.0005						<0.0005		
	2 ●総水銀	mg/L	0.0005以下				<0.0005						<0.0005		
	3 ●カドミウム	mg/L	0.01以下				<0.001						<0.001		
	4 ●鉛	mg/L	0.01以下				<0.001						<0.001		
	5 ●六価クロム	mg/L	0.05以下				<0.005						<0.005		
	6 ●ひ素	mg/L	0.01以下				<0.001						<0.001		
	7 ●シアン	mg/L	検出されないこと				<0.01						<0.01		
	8 ●ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				<0.0005						<0.0005		
	9 ●トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下				<0.003						<0.001		
	10 ●テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001						<0.001		
	11 ●ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002						<0.002		
	12 ●四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002						<0.0002		
	13 ●1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下				<0.0004						<0.0004		
	14 ●1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下				<0.002						<0.002		
	15 ●シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.004						<0.004		
	16 ●1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下				<0.001						<0.001		
	17 ●1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下				<0.0006						<0.0006		
	18 ●1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下				<0.0002						<0.0002		
	19 ●チウラム	mg/L	0.006以下				<0.0006						<0.0006		
	20 ●シマジン	mg/L	0.003以下				<0.0003						<0.0003		
	21 ●チオベンカルブ	mg/L	0.02以下				<0.001						<0.001		
	22 ●ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001						<0.001		
	23 ●セレン	mg/L	0.01以下				<0.001						<0.001		
生活環境（参考）	1 ※水温	℃		13.9	15.2	14.4	16.2	19.0	16.2	15.4	15.0	14.2	13.5	14.6	12.8
	2 ※pH	－	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.5	7.4	7.7	7.2	7.2	7.2	7.0	7.6	7.2	7.3