（下流）

施設名	西秋川衛生組合第2御前石最終処分場
施設住所	あきる野市網代483

周縁地下水の水質検査結果

平成 29 年度				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水　試料採取した場所（下流）				第2御前石最終処分場下流部観測井											
試料採取した年月日（ダイオキシン類1回／年）							7月7日						1月12日		
水質検査結果が得られた年月日（ダイオキシン類1回／年）							10月20日						4月2日		
試料採取した年月日（※の物質1回／月）				4月14日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月10日	12月8日	1月12日	2月9日	3月9日
水質検査結果が得られた年月日（※の物質1回／月）				5月10日	6月5日	6月28日	8月1日	9月4日	9月28日	10月31日	12月4日	1月10日	2月19日	3月8日	3月27日
試料採取した年月日（●の物質2回／年）							7月7日						1月12日		
水質検査結果が得られた年月日（●の物質2回／年）							8月1日						2月19日		
周縁地下水　水質検査結果		単位	維持管理上の基準値												
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下				0.080						0.019		
	2 ※電気伝導率	mS/m	－	298	297	299	297	290	285	283	180	240	213	210	218
	2 ※塩化物イオン	mg/L	－	1000	980	1000	1100	1000	1100	1000	550	580	680	740	750
有害物質	1 ●アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				<0.0005						<0.0005		
	2 ●総水銀	mg/L	0.0005以下				<0.0005						<0.0005		
	3 ●カドミウム	mg/L	0.01以下				<0.001						<0.001		
	4 ●鉛	mg/L	0.01以下				<0.001						<0.001		
	5 ●六価クロム	mg/L	0.05以下				<0.005						<0.005		
	6 ●ひ素	mg/L	0.01以下				<0.001						<0.001		
	7 ●シアン	mg/L	検出されないこと				<0.01						<0.01		
	8 ●ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				<0.0005						<0.0005		
	9 ●トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下				<0.001						<0.001		
	10 ●テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001						<0.001		
	11 ●ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002						<0.002		
	12 ●四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002						<0.0002		
	13 ●1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下				<0.0004						<0.0004		
	14 ●1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下				<0.002						<0.002		
	15 ●シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.004						<0.004		
	16 ●1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下				<0.001						<0.001		
	17 ●1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下				<0.0006						<0.0006		
	18 ●1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下				<0.0002						<0.0002		
	19 ●チウラム	mg/L	0.006以下				<0.0006						<0.0006		
	20 ●シマジン	mg/L	0.003以下				<0.0003						<0.0003		
	21 ●チオベンカルブ	mg/L	0.002以下				<0.001						<0.001		
	22 ●ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001						<0.001		
	23 ●セレン	mg/L	0.01以下				<0.001						<0.001		
生活環境（参考）	1 ※水温	℃		17.2	19.0	16.9	19.5	18.0	18.5	17.5	16.5	16.8	15.0	14.0	15.0
	2 ※pH	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.0	7.4	7.2	7.4	7.6	7.4	7.1	7.5	7.2	7.5